

Trabajos de reparación pendientes del dispensario en Ndokh

Una vez realizada la inauguración del dispensario, se quiere recordar pequeños desperfectos a solucionar. Se recuerda que se debe realizar un buen mantenimiento para aumentar la vida útil de la instalación.

Los desperfectos encontrados son:

1. Una de las puerta interiores no se cierra debido a que se encuentra torcida, se debe rectificar la posición, regulando las bisagras.



2. Las ventanas y puertas interiores tienen problemas para abrirse y cerrarse, se debe utilizar algún tipo de lubricante.
3. Se necesita una limpieza a fondo del suelo para quitar la pintura.
4. La lámpara de la fachada posterior, no tiene carcasa.



5. Las fachadas exteriores necesitan ser pintadas parcialmente.



6. En la fachada principal falta un pequeño trozo de muro, inapreciable a simple vista.



7. La válvula del contador de la toma de agua exterior no funciona. El grifo se arregló, por lo que en estos momentos no existen fugas de agua. Sin embargo, no hay doble seguridad y, en caso de que se quiera trabajar posteriormente en el grifo, se tendrán problemas por fugas de agua.



Conclusión

Se cree que debe ser la asociación Jam Bugum la encargada de realizar todos estos pequeños trabajos y que, CCONG Ayuda al Desarrollo, puede ayudar a la consecución de los mismos, recordando las reparaciones pendientes e insistiendo en la importancia del mantenimiento. También, los voluntarios deben buscar la implicación del pueblo.